

水質検査結果書

No. 18A10752-001

平成 31 年 1 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美

様

水道法第20条登録機関登録番号第93号
建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)

株式会社野田市電子 環境分析事業部

代表取締役 野田 珠実

〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地
(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名	浄水（第1配水池系）						
水の種類	***			採取年月日時	平成31年1月28日 11時00分		
採水場所	甲佐町総合保健福祉センター給湯室給水栓						
採取状況	(天候)	曇	(水温℃)	14.3	(気温℃)	16.5	
採取者名	㈱野田市電子 瀬井						
項 目			試 験 結 果		単 位	水 質 基 準	
1	一般細菌		0		個/mL	100個/mL以下	
2	大腸菌		不検出		—	検出されないこと	
3	塩化物イオン		5.2		mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.1		mg/L	3mg/L以下	
5	pH値		7.1(19.9℃)		—	5.8以上8.6以下	
6	味		異常なし		—	異常なし	
7	臭気		異常なし		—	異常なし	
8	色度		0.5 未満		度	5度以下	
9	濁度		0.1 未満		度	2度以下	
10	残留塩素		0.3		mg/L	—	
	— 以下余白 —						
検査期間	平成31年01月28日 ～ 平成31年01月30日						
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号				検査責任者	川越 吉廣	
判定	上記水質項目については、水質基準に適合。						
備考							

水質検査結果書

No. 18A10752-002

平成 31 年 1 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美

様

水道法第20条登録機関登録番号第93号
建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)

株式会社野田市電子 環境分析事業部

代表取締役 野田 珠実

〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地
(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名	浄水（第2配水池系）							
水の種類	***			採取年月日時	平成31年1月28日			11時30分
採水場所	船津公民館 散水栓							
採取状況	(天候)	曇	(水温℃)	12.3	(気温℃)	11.8		
採取者名	㈱野田市電子 瀬井							
項目			試験結果		単位	水質基準		
1	一般細菌		0		個/mL	100個/mL以下		
2	大腸菌		不検出		—	検出されないこと		
3	塩化物イオン		3.2		mg/L	200mg/L以下		
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.1		mg/L	3mg/L以下		
5	pH値		7.0(20.2℃)		—	5.8以上8.6以下		
6	味		異常なし		—	異常なし		
7	臭気		異常なし		—	異常なし		
8	色度		0.5 未満		度	5度以下		
9	濁度		0.1 未満		度	2度以下		
10	残留塩素		0.2		mg/L	—		
	— 以下余白 —							
検査期間	平成31年01月28日 ～ 平成31年01月30日							
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号				検査責任者	川越 吉廣		
判定	上記水質項目については、水質基準に適合。							
備考								

水質検査結果書

No. 18A10752-003

平成 31 年 1 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美

様

水道法第20条登録機関登録番号第93号
建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)

株式会社野田市電子 環境分析事業部

代表取締役 野田 珠実

〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地
(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名	浄水（第3配水池系）					
水の種類	***		採取年月日時	平成31年1月28日 9時10分		
採水場所	芝原消防小屋横 散水栓					
採取状況	（天候）	曇	（水温℃）	12.1	（気温℃）	7.5
採取者名	㈱野田市電子 瀬井					
項 目			試 験 結 果		単 位	水 質 基 準
1	一般細菌		0		個/mL	100個/mL以下
2	大腸菌		不検出		—	検出されないこと
3	塩化物イオン		3.2		mg/L	200mg/L以下
4	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.1		mg/L	3mg/L以下
5	pH値		7.0(20.6℃)		—	5.8以上8.6以下
6	味		異常なし		—	異常なし
7	臭気		異常なし		—	異常なし
8	色度		0.5 未満		度	5度以下
9	濁度		0.1 未満		度	2度以下
10	残留塩素		0.3		mg/L	—
	— 以下余白 —					
検査期間	平成31年01月28日 ～ 平成31年01月30日					
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号			検査責任者	川越 吉廣	
判定	上記水質項目については、水質基準に適合。					
備考						

水質検査結果書

No. 18A10752-004

平成 31 年 1 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美

様

水道法第20条登録機関登録番号第93号
建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)

株式会社野田市電子 環境分析事業部

代表取締役 野田 珠実

〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地

(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名	浄水（六谷配水池系）						
水の種類	***			採取年月日時	平成 31 年 1 月 28 日 10 時 08 分		
採水場所	六谷地内水質検査用 給水栓						
採取状況	(天候)	曇	(水温℃)	8.9	(気温℃)	7.7	
採取者名	㈱野田市電子 瀬井						
項 目			試 験 結 果		単 位	水 質 基 準	
1	一般細菌		0		個/mL	100個/mL以下	
2	大腸菌		不検出		—	検出されないこと	
3	塩化物イオン		2.5		mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.2		mg/L	3mg/L以下	
5	pH値		7.9(20.7℃)		—	5.8以上8.6以下	
6	味		異常なし		—	異常なし	
7	臭気		異常なし		—	異常なし	
8	色度		0.5 未満		度	5度以下	
9	濁度		0.1 未満		度	2度以下	
10	残留塩素		0.5		mg/L	—	
	— 以下余白 —						

水質検査結果書

No. 18A10752-005

平成 31 年 1 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美

様

水道法第20条登録機関登録番号第93号
建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)

株式会社野田市電子 環境分析事業部

代表取締役 野田 珠実

〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地
(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名	浄水（上揚・安平配水池系）						
水の種類	***		採取年月日時	平成31年1月28日 10時40分			
採水場所	安平集会所 散水栓						
採取状況	(天候)	曇	(水温℃)	10.2	(気温℃)	7.5	
採取者名	㈱野田市電子 瀬井						
項目			試験結果		単位	水質基準	
1	一般細菌		0		個/mL	100個/mL以下	
2	大腸菌		不検出		—	検出されないこと	
3	塩化物イオン		5.3		mg/L	200mg/L以下	
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.1		mg/L	3mg/L以下	
5	pH値		7.3(20.9℃)		—	5.8以上8.6以下	
6	味		異常なし		—	異常なし	
7	臭気		異常なし		—	異常なし	
8	色度		0.5 未満		度	5度以下	
9	濁度		0.1 未満		度	2度以下	
10	残留塩素		0.3		mg/L	—	
	－ 以下余白 －						
検査期間	平成31年01月28日 ～ 平成31年01月30日						
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号				検査責任者	川越 吉廣	
判定	上記水質項目については、水質基準に適合。						
備考							

水質検査結果書

No. 18A10752-006

平成 31 年 1 月 30 日

甲佐町長 奥名 克美

様

水道法第20条登録機関登録番号第93号
建築物飲料水水質検査業登録(熊本県10水第1号)

株式会社野田市電子 環境分析事業部

代表取締役 野田 珠実

〒860-0823 熊本市中央区世安町335番地
(TEL:096-322-0167 FAX:096-352-6003)

試料名	浄水（世持配水池系統）					
水の種類	***		採取年月日時	平成 31 年 1 月 28 日 9 時 32 分		
採水場所	府領公民館屋外 給水栓					
採取状況	（天候）	曇	（水温℃）	14.0	（気温℃）	6.7
採取者名	榑野田市電子 瀬井					
項 目			試 験 結 果		単 位	水 質 基 準
1	一般細菌		0		個/mL	100個/mL以下
2	大腸菌		不検出		—	検出されないこと
3	塩化物イオン		8.7		mg/L	200mg/L以下
4	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.1 未満		mg/L	3mg/L以下
5	p H値		7.5(21.1℃)		—	5.8以上8.6以下
6	味		異常なし		—	異常なし
7	臭気		異常なし		—	異常なし
8	色度		0.5 未満		度	5度以下
9	濁度		0.1 未満		度	2度以下
10	残留塩素		0.3		mg/L	—
	— 以下余白 —					